

## Heinrich-Schütz-Konservatorium Musikhalle



### Anlagentechnik:

Raumlufttechnische Anlagen mit einer Luftleistung von insgesamt 8.500 m<sup>3</sup>/h davon 6.500 m<sup>3</sup>/h Klimaanlage Saal.

Energiesparende Umluftfahrweise mit Luftqualitätsüberwachung und möglicher Betrieb über freie Nachtkühlung.

Saalbelüftung nach dem effizienten Quellluftprinzip bei niedrigem Geräuschpegel.

Realisierung einer Schwingbodenheizung für die Nutzung zum Ballettunterricht.

Sanitäranlagen

Elektro- und Informationstechnische Anlagen

Gebäudeautomation und Sicherheitstechnik



### Auftraggeber

STESAD - Stadtentwicklungs- und -sanierungsgesellschaft mbH  
Palaisplatz 2b  
01097 Dresden  
Fon +49 351 494730  
www.stesad.de

### Planung

FWU Ingenieurbüro GmbH  
Tornaer Str. 54, 01239 Dresden  
Fon +49 351 207690  
Fax +49 351 2076912  
www.fwu-ib.de